

Förderung Heizungsoptimierung – Wärmepumpen

Fachabteilung Energie und Wohnbau



Eine Förderung im Rahmen des
Steirischen Umweltlandesfonds
und allgemeiner
Umweltschutzmaßnahmen

CALL 1.11.2019 bis längstens 29.2.2020



Das Land
Steiermark

→ Abteilung 15



Förderung Heizungsoptimierung - Wärmepumpen Richtlinie

CALL gültig für Registrierungen vom 1.11.2019 bis längstens 29.2.2020

Registrierungen können solange vorgenommen werden, als Budgetmittel vorhanden sind, längstens jedoch bis zum 29.2.2020. Sollten die zur Verfügung stehenden Förderungsmittel vor Ende der Einreichfrist ausgeschöpft sein, kann vom Land Steiermark, Abteilung 15 - Fachabteilung Energie und Wohnbau, eine vorzeitige Beendigung der Förderungsaktion und damit der Registrierungsmöglichkeit festgelegt werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	2
2	Vorbemerkung	2
3	Begriffsbestimmungen	2
4	Wer kann eine Förderung beantragen?	2
5	Gegenstand der Förderung	2
6	Förderungsvoraussetzungen.....	3
7	Art und Ausmaß der Förderung	6
8	Details zur Antragstellung	8
9	Hinweis auf andere Bestimmungen.....	10
10	Beginn und Ende der Förderungsaktion.....	10
	Anhang Muster Hydraulischer Abgleich	11

Layout und für den Inhalt verantwortlich: Abteilung 15 - Fachabteilung Energie und Wohnbau

<http://www.wohnbau.steiermark.at> → Ökoförderungen

Herausgeber

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15 - Fachabteilung Energie und Wohnbau
Landhausgasse 7
8010 Graz

Telefon: +43/(0)316/877-2723

Fax: +43/(0)316/877-4569

E-Mail: umweltlandesfonds@stmk.gv.at



1 Zielsetzung

Ziel der Förderungsrichtlinie im Sinne des § 6 der Rahmenrichtlinie über die Gewährung von Förderungen des Landes Steiermark ist die Steigerung der Energieeffizienz und Versorgungssicherheit mit Energie unter Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Gleichzeitig sollen in Umsetzung der steirischen Strategien im Bereich Klima und Energie schädliche Emissionen in der Umwelt verringert und die Verwendung nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen weitestgehend vermindert werden. Nicht zuletzt soll die Wertschöpfung in den steirischen Regionen gesteigert, die Technologieentwicklung gefördert und ein Beitrag zur Sicherung und Erhöhung der Beschäftigung erreicht werden.

2 Vorbemerkung

Das Land Steiermark gewährt für sein Gebiet als Maßnahme zur Reduktion gesundheitsschädlicher Emissionen aus dem Hausbrand durch den Umstieg auf schadstoffarme Raumheizsysteme, zur Förderung effizienzsteigernder Maßnahmen und zur Optimierung bestehender Heizungsanlagen (Kesseltauschaktion „Raus aus Öl“) sowie als Maßnahme zur Förderung erneuerbarer Energieträger einmalige, nicht rückzahlbare Zuschüsse für neue Wärmepumpen. Diese Investitionszuschüsse können nur bei Vorliegen der in dieser Richtlinie festgelegten Voraussetzungen und nach Maßgabe der verfügbaren finanziellen Mittel gewährt werden.

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Wohnung (Wohneinheit)

Gesamtheit von einzelnen oder zusammenliegenden Räumen, die baulich in sich abgeschlossen und zu Wohnzwecken bestimmt sind und die ganzjährige Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen, bestehend aus zumindest einem Raum, Küchenbereich, Bad/WC und einer Nutzfläche ab 30 m².

Im Falle von Wohnvarianten, die zur ganzjährigen Benutzung gedacht sind, jedoch keine Wohnungen im Sinn der Definition darstellen (z.B. Pflegeheime), gilt als Zahl der förderungsfähigen Wohneinheiten die Gesamtnutzfläche dividiert durch 50, abgerundet auf ganze Zahlen, zumindest jedoch 1 Wohnung.

3.2 Nutzungseinheit bei Sondernutzung

baulich oder in einem Bauwerk zumindest funktionell getrennte Nutzungsart für Zwecke von Schulen, Kindergärten, Pflegeheimen, öffentlichen (allgemein zugänglichen) Sportanlagen, Vereinen, sowie gemeindeeigenen Gebäude(teilen).

3.3 Kleinstunternehmen

Unternehmen, die weniger als 10 Personen beschäftigen und deren Jahresumsatz bzw. Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

4 Wer kann eine Förderung beantragen?

4.1 Folgende natürliche oder juristische Personen können **im Rahmen von Wohnnutzungen** Anträge stellen:

- a) EigentümerInnen, HauptmieterInnen, WohnungseigentumswerberInnen, dinglich Nutzungsberechtigte, bevollmächtigte Hausverwaltungen sowie Bauträger iS der Gewerbeordnung 1994 - GewO 1994 bzw. des Bauträgervertragsgesetzes - BTVG
- b) BetreiberInnen von Nutzungseinheiten gemäß Punkt 3.2 für die zu diesen Sonderzwecken genutzten Gebäude(teile), sofern sie entweder nicht unternehmerisch tätig sind oder im Fall einer unternehmerischen Tätigkeit eine De-minimis-Förderung möglich ist.

4.2 Weiters können **KleinstunternehmerInnen**, sofern eine De-minimis-Förderung möglich ist, eine Förderung beantragen.

5 Gegenstand der Förderung

5.1 Förderungsfähig sind Investitionen in **neue Wärmepumpenheizungen** anlässlich ihrer **Ersterrichtung** oder bei **sonstiger Erneuerung** der Heizung bis einschließlich Baujahr 2011 (**Grundförderung**).

5.2 Förderungsfähig sind weiters Investitionen in **neue Wärmepumpenheizungen** anlässlich des **Umstiegs** von bestehenden Feuerungsanlagen



für bestimmte biogene sowie fossile Brennstoffe bis einschließlich Baujahr 2011 oder früher (**Kesseltauschförderung**).

6 Förderungsvoraussetzungen

6.1 Allgemeine Voraussetzungen

- a) Die **Anschaffung** (Lieferung und Montage) der Anlage und ihrer Komponenten darf **zum Zeitpunkt der Registrierung (siehe Punkt 8.1) noch nicht erfolgt** sein. Erst mit dem Zugang der Registrierungsbestätigung ist die budgetäre Bedeckung der angestrebten Förderung sichergestellt.
- b) Für dieselbe Anlage dürfen **keine weiteren Förderungen durch die gleiche oder andere Landesdienststellen** in Anspruch genommen werden.
- c) Die Anlage muss entsprechend dem steiermärkischen Baugesetz errichtet und rechtmäßig benutzt werden sowie sonstigen relevanten gesetzlichen Bestimmungen und maßgeblichen Normen entsprechen.
- d) Alle zivilrechtlichen Erfordernisse, wie z.B. Zustimmungserklärungen Dritter zur Errichtung der Anlage, müssen erfüllt sein.
- e) Die Anlage muss durch eine/einen aufgrund der gewerblichen Vorschriften zur Errichtung von Anlagen für Warmwasserbereitungs- und Heizungsanlagen befugte Unternehmerin/befugten Unternehmer errichtet werden.
- f) Es dürfen **nur neue (nicht gebrauchte) Komponenten/Anlagenteile** verwendet werden.
- g) Ist die Anlage Teil eines landwirtschaftlichen Betriebes samt dazugehörigen Wohnhäusern, darf kein Anspruch auf eine Förderung seitens der Landwirtschaftskammer Steiermark bestehen. Dabei ist nur der Standort der Anlage und nicht der Name der Förderungswerberin/des Förderungswerbers maßgeblich.
- h) Die Altanlage muss im Zuge des Kesseltausches

nachweislich außer Betrieb genommen werden.¹

6.2 Weitere Anforderungen

- a) Es darf - ausgenommen bei finanziell unzumutbaren Umstellkosten - **keine Anschlussmöglichkeit** des zu versorgenden Objektes **an ein bestehendes Fern-/Nahwärmenetz** gegeben sein, das ganz oder teilweise (zumindest 80 %) auf Energie aus erneuerbaren Quellen oder aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Sinne der Richtlinie 2012/27/EU über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt beruht oder dessen Energie aus sonstiger Abwärme stammt, die andernfalls ungenutzt bleibt.
- b) Folgende **Jahresarbeitszahl** der Wärmepumpe ist zu erreichen:
 - reiner Heizbetrieb: JAZHeizung > 4,0 oder
 - kombiniert Raumwärme und Warmwasser: JAZGesamt > 3,5
- c) Für die messtechnische Erfassung der Jahresarbeitszahl sind ein **Wärmemengenzähler** am Ausgang der Wärmepumpe für die Erfassung der Wärme für Heizung und/oder Warmwasser (mindestens Genauigkeitsklasse 3)² sowie ein **Stromzähler** mindestens Genauigkeitsklasse A)³ für die elektrische Energie des Kompressor und der wesentlichen Hilfsantriebe (Ventilatoren, Solepumpe, Brunnenpumpe, elektrische Zusatzheizeinrichtungen) zu installieren.

Wenn über die Art des Messverfahrens die vorgegebene Genauigkeit durch eine Vergleichsmessung und einen Testbericht einer Prüfanstalt nachgewiesen wird, kann

 - abweichend zum MID-konformen Wärmemengenzähler am Ausgang der Wärmepumpe und zum separaten MID-konformen Energiebilanzierung des/der HerstellerIn, bzw.

¹ Davon sind Biomasseheizungen ohne automatische Beschickung in bivalenter Heizungseinbindung mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe ausgenommen.

² Entsprechend Anhang VI betreffend Wärmehzähler (MI-004) der Richtlinie 2014/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt (Measurement Instruments Directive – MID)

³ Entsprechend Anhang V betreffend Elektrizitätszähler für den Wirkverbrauch (MI-003) der Richtlinie 2014/32/EU



- abweichend zum MID-konformen Wärmemengenzähler am Ausgang der Wärmepumpe auch ein Volumenstrommesser mit Temperaturfühler inklusive Recheneinheit verwendet werden.
 - d) Der Heizwärmebedarf $HW_{B_{SK}}$ (Standortklima) des zu beheizenden Gebäudes darf in Bestandsgebäuden bei Luftwärmepumpen nicht größer als $70 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ sein.⁴
 - e) Die **Wärmeleistung** der Wärmepumpe darf nachweislich die **Heizlast** des zu versorgenden Gebäudes bzw. der Wohnung um nicht mehr als 20 % überschreiten. Die **Heizlast** ist **bei Neubauten** und bei **Bestandsbauten** gemäß ÖNORM EN 12831 iVm ÖNORM H 7500-1 zu berechnen. Bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern kann der Nachweis auch mittels Beilagen zum Energieausweis (Energieausweisberechnung) erfolgen.
 - f) Werden **Pumpen** neu eingebaut oder getauscht, ist bei Heizungs- und Warmwasserleitungen aus Stahl (ausgenommen Trockenläuferpumpen) ein Magnetabscheider vorzusehen.⁵ Darüber hinaus muss die nachstehende Energieeffizienz erfüllt sein:
 - Nassläuferheizpumpen: äquivalenter Energieeffizienzindex (EEI) von max. 0,2,
 - Trinkwassernassläuferpumpen (Zirkulationspumpen): äquivalenter Energieeffizienzindex (EEI) von max. 0,2,
 - Trockenläuferpumpen: minimale Mindesteffizienzindex (MEI) von $MEI \geq 0,7$
 Eine Übersicht geeigneter Pumpen ist beispielsweise unter: http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/hzo_liste_foerderfaehiger_pumpen.html zu finden.
 - g) **Verbindungsleitungen** im Heizraum müssen gedämmt sein.
 - h) Bei **Neubauten** ist ein **hydraulischer Abgleich** durchzuführen.
 - i) Vor der Errichtung der Anlage muss zumindest eine **Energiespar-Beratung** (90 Minuten) von einer Ich tu's - Beraterin/einem Ich tu's - Berater zur Festlegung der optimalen Heizungsform sowie zur Feststellung allfälliger bautechnischer Optimierungspotenziale in Anspruch genommen werden. Bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern ist eine **kostenlose Erstberatung** (bis zu 30 Minuten) ausreichend. Diese Beratungen werden ausschließlich im Rahmen von „Ich tu's“ vom Land Steiermark angeboten und werden gesondert gefördert. **Kontakte für Terminvereinbarung bzw. weitere Informationen:**
 - Ich tu's-BeraterInnen, siehe www.ich-tus.steiermark.at bzw.
 - Beratungsangebote des Landes, siehe www.energieberatung.steiermark.at
- 6.3** Bezüglich **Luft-Wärmepumpen** gilt **zusätzlich** zu Punkt 6.2
- a) Hinsichtlich der Auswahl, der Art der Aufstellung und der Betriebszeiten müssen die Vorgaben des Arbeitsbehelfs „Informationsblatt zum Lärmschutz im Nachbarschaftsbereich von Luftwärmepumpe“ (siehe dazu https://www.oal.at/images/Forum_Schall/Arbeitsbehelfe/2013_Informationenblatt_Luftwaerme-pumpen_.pdf) eingehalten werden.
 - b) Es muss zusätzlich
 - entweder eine Photovoltaikanlage mit mindestens 2 kWp und mindestens 1 kWp pro 5 kW Nennleistung der Wärmepumpe (bei A2W35) oder
 - eine solarthermische Anlage mit mindestens 4 m² Bruttofläche oder
 - eine bivalent alternativ betriebene Biomasseheizung mit $JAZ_{\text{Heizung}} \geq 4,0$ (bivalent alternativ gerechnet für Heizbetrieb)

⁴ Bei Neubauten gelten die baurechtlichen Anforderungen.

⁵ Es wird empfohlen, beim Tausch einer Pumpe das Heizungswasser zu überprüfen, gegebenenfalls aufzubereiten und bei Bedarf einen Schlammabscheider zu installieren.



vorhanden sein.

- 6.4** Bezüglich **Grundwasser- oder Erd-Wärmepumpen** gilt abweichend zu Punkt 6.2 lit b zur Geltendmachung eines Zuschlags (gemäß Punkt 7.5) für die Kombination mit einer solarthermischen Anlage, dass eine Jahresarbeitszahl $JAZ_{\text{Gesamt,Solar}} > 4,2$ (gerechnet für Heizung samt Warmwasser) vorliegen muss.

6.5 Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) bei Wärmepumpen

- a) **JAZ:** Der Nachweis der JAZ ist mittels des Tools **JAZcalc** zu führen. Auf dieses Tool kann unter <http://www.erdwaerme-info.at/> kostenlos zugegriffen werden.

- e) **Wärmeentzugsleistung:** Die Werte haben sich an der nachstehenden Tabelle zu orientieren:

Maximale spezifische Wärmeentzugsleistungen (nur für Anlagen die zur Beheizung von Wohnhäusern dienen)			
	Untergrund	Bsp.	spez. Entzugsleistung
Flachkollektor	Trocken	Sand, Kies trocken	10 [W/m ²]
	Feucht	Lehmboden feucht	20 [W/m ²]
	Wassergesättigt	Sand, Kies im Grundwasser	40 [W/m ²]
Minimalabstand der Kollektorrohre: 1 m			
Überschreitet die spezifische Entzugsleistung 30 W/m ² ist die Dimensionierung bzw. Planung der Flächenkollektoren der JAZcalc – Berechnung beizufügen.			

	Untergrund	Bsp.	spez. Entzugsleistung
Tiefensonde	Trocken	trockenes Sediment	20 [W/m]
	Wassergesättigt	wasserführendes Sediment	50 [W/m]
	Fels massiv	Kalkstein, Sandstein	60 [W/m]
Sondenabstand ≥ 7 m			
Überschreitet die spezifische Entzugsleistung 40 W/Bohrmeter oder sind Energiepfahlanlagen geplant, sind in Anlehnung an die Planungsempfehlungen ÖWAV-Regelblatt 207 (Thermische Nutzung des Grundwassers und des Untergrunds – Heizen und Kühlen, 2009) die Auslegungsdimensionierung der Sonden/Energiepfahlanlagen der JAZcalc Berechnung beizufügen. Bei Sondenfeldern mit einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Bohrmetern ist eine numerische Modellierung auf Grundlage eines Thermal Response Tests erforderlich.			

- b) **Heizwärmebedarf:** Es ist der HWB_{Sk} (Standortklima) gemäß einem gültigen Energieausweis für das Objekt einzusetzen.
- c) **Warmwasserbedarf:** Die manuelle Eingabe von Werten ist nicht zulässig.
- d) **Daten der Wärmepumpe:** Ist die Wärmepumpe in der Datenbank von JAZcalc nicht enthalten, sind die einzugebenden COP-Werte durch einen Prüfbericht einer akkreditierten Prüfanstalt nachzuweisen.



- f) **Solltemperatur wärmster Raum:** es sind mindestens 22°C (z.B. Bad) anzunehmen.
- g) **Vor- und Rücklauftemperatur der Heizung:** Wird ein Wert manuell eingegeben, ist dieser mittels einer raumweisen Heizlastberechnung inklusiver raumweiser Dimensionierung des Wärmeabgabesystems nachzuweisen.
- h) **Warmwassertemperatur:** Die Solltemperatur für das Warmwasser ist bei zentraler Warmwasserversorgung ab drei Wohneinheiten mit zumindest 60°C (Speichersolltemperatur) anzusetzen,

ansonsten (z.B. Ein- und Zweifamilienhäusern) mit zumindest 50°C.

7 Art und Ausmaß der Förderung

Die Lieferung und Montage von neuen Wärmepumpen wird entsprechend den nachstehenden Förderungssätzen gefördert. Die Zuschüsse erfolgen jedoch nur im Ausmaß ihrer anteilmäßigen Zurechenbarkeit zu den von der Förderung erfassten Gebäuden oder Gebäudeteilen.

7.1 Förderungssätze Grundwasser-Wärmepumpe

Grundförderung	Förderung [€] max.
Grundwasser-Wärmepumpe	3.900,--

Kesseltauschförderung beim Umstieg von	auf	Förderung [€] max.
Kohle, Öl fossil, Flüssiggas	Grundwasser-Wärmepumpe	5.400,--
Erdgas		3.900,--
Biomasseheizung ohne automatische Beschickung, Wechselbrandkessel		4.200,--
Biomasseheizung mit automatischer Beschickung		3.000,--
Elektrodirektheizung		3.900,--
Luftwärmepumpe		3.000,--

7.2 Förderungssätze Erd-Wärmepumpe Tiefensonde

Grundförderung	Förderung [€] max.
Erd-Wärmepumpe Tiefensonde	3.300,--

Kesseltauschförderung beim Umstieg von	auf	Förderung [€] max.
Kohle, Öl fossil, Flüssiggas	Erd-Wärmepumpe Tiefensonde	4.800,--
Erdgas		3.300,--
Biomasseheizung ohne automatische Beschickung, Wechselbrandkessel		3.900,--
Biomasseheizung mit automatischer Beschickung		2.400,--
Elektrodirektheizung		3.300,--
Luftwärmepumpe		2.400,--



7.3 Förderungssätze Erd-Wärmepumpe Flächenkollektor

Grundförderung	Förderung [€] max.
Erd-Wärmepumpe Flächenkollektor	2.400,--

Kesseltauschförderung beim Umstieg von	auf	Förderung [€] max.
Kohle, Öl fossil, Flüssiggas	Erd-Wärmepumpe Flächenkollektor	3.600,--
Erdgas		2.400,--
Biomasseheizung ohne automatische Beschickung, Wechselbrandkessel		2.700,--
Biomasseheizung mit automatischer Beschickung		1.800,--
Elektrodirektheizung		2.400,--
Luft-Wärmepumpe		1.800,--

7.4 Förderungssätze Luft-Wärmepumpe (siehe auch Punkt 6.3)

Grundförderung	Förderung [€] max.
Luft-Wärmepumpe	900,--

Kesseltauschförderung beim Umstieg von	auf	Förderung [€] max.
Kohle, Öl fossil, Flüssiggas	Luft-Wärmepumpe	1.800,--
Erdgas		900,--

Kesseltauschförderung beim Umstieg von	auf	Förderung [€] max.
Biomasseheizung ohne automatische Beschickung ⁶ , Wechselbrandkessel	Luft-Wärmepumpe	1.200,--
Elektrodirektheizung		900,--

Die Förderungen der Punkte 7.1 bis 7.4 werden, sofern diese Anlagen mehrere Objekte versorgen

- bei Ein- und Zweifamilienwohnhäusern, die sich nicht auf demselben Grundstück befinden, mit der Anzahl der Gebäude,
- in Mehrfamilienwohnhäusern (ab 3 Wohneinheiten) mit der Anzahl der Wohneinheiten multipliziert.

7.5 Zuschläge

Zuschläge	Förderung [€]
Grundwasser- oder Erd-Wärmepumpe in Kombination mit einer geförderten solarthermischen Anlage bei Ein- und Zweifamilienwohnhäusern	500,--
Grundwasser- oder Erd-Wärmepumpe in Kombination mit einer geförderten solarthermischen Anlage bei Mehrfamilienwohnhäusern (ab 3 Wohneinheiten), Sondernutzung, unternehmerischer Nutzung	1.000,--

⁶ In bivalenter Heizungseinbindung mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe kann die Altanlage bestehen bleiben.



Zuschläge Fortsetzung		Förderung [€]
Schichtladespeicher + Frischwassermodul in Kombination mit einer geförderten solarthermischen Anlage		1.075,--
Frischwassermodul allein		200,--
hydraulischer Abgleich gemäß Anhang (Muster) bei bestehenden Ein- und Zweifamilienwohnhäusern		200,--
hydraulischer Abgleich gemäß Anhang (Muster) bei bestehenden Mehrfamilienwohnhäusern (ab 3 Wohneinheiten)		100,-- je Wohneinheit
ergänzende Sanierungsmaßnahmen zur Effizienzsteigerung am Heizsystem bei Bestandsgebäuden (z.B. Dämmung der Verteilleitungen außerhalb des Heizraums in unbeheizten Räumen, Einbau von automatischen Thermostatventilen)		max. 400,--
Pumpentausch		85,-- je Pumpe
Ein- und Zweifamilienwohnhaus	max. 3 Pumpen	
Mehrparteienwohnhäuser und Sondernutzung bzw. unternehmerische Nutzung mit zentraler Warmwasserbereitung	max. 4 + 1 Pumpe je Steigstrang	
Mehrparteienwohnhäuser und Sondernutzung bzw. unternehmerische Nutzung mit <u>de</u> zentraler Warmwasserbereitung	max. 2 + 1 Pumpe je Steigstrang	

Diese Zuschläge können bei Kombination mehrerer Förderungen nur einmalig bei *einer* dieser Förderungen in Anspruch genommen werden.

7.6 Förderungsgrenzen (Deckelung)

Die **maximal mögliche Förderung** gemäß den Punkten 7.1 bis 7.4 sowie dem Zuschlag für ergänzende Sanierungsmaßnahmen ist zudem mit **25 Prozent der zurechenbaren Investitionskosten** begrenzt. Bemessungsgrundlage sind dabei die nachgewiesenen Kosten (bei möglichem Vorsteuerabzug ohne USt.) für die Wärmepumpe inkl. Regelung, Verbindungsleitungen im Heizraum, die ergänzenden Sanierungsmaßnahmen sowie die Montage.

Bauliche Maßnahmen zur Gewinnung der Umweltwärme (zB Flachkollektoren, Tiefensonden, Brunnenanlagen) werden in diesem Zusammenhang nur berücksichtigt, wenn deren Lieferung und Montage nicht vor der Registrierung erfolgt.

8 Details zur Antragstellung

Die Förderung verläuft in einem **2-stufigen Verfahren** (Schritt 1 – Registrierung, Schritt 2 – Förderungsantrag).

Die **Registrierung** (Schritt 1) muss **vor Lieferung und**

Montage der Anlage erfolgen. Der **Förderungsantrag** (Schritt 2) ist erst **nach Errichtung** der Anlage möglich. Die Förderungsauszahlung ist an die vollständige Erfüllung der Förderungsbedingungen dieser Richtlinie geknüpft.

8.1 Registrierung

Bei der Registrierung über das **Registrierungsformular online** wird ein Bestätigungs-E-Mail mit zugeteilter Registrierungsnummer und einem Link zum **Online-Förderungsantrag** auf der dafür vorgesehenen Plattform übermittelt.

Alternativ ist auch eine Registrierung mittels **Registrierungsformular per Fax, E-Mail oder im Postweg** (Poststempel) beim

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15, FA Energie und Wohnbau, Sanierung und Ökoförderung, Landhausgasse 7, 8010 Graz
Tel.: (0316) 877-2723, Fax: (0316) 877-4569
E-Mail: umweltlandesfonds@stmk.gv.at
möglich.

Der **Förderungsantrag** mit der zugeteilten Registrierungsnummer wird dann **im Postweg** übermittelt.



Mit der Zuteilung der Registrierungsnummer werden die Förderungsmittel für die Dauer von **9 Monaten** reserviert.

8.2 Förderungsantrag

Nach Errichtung der Anlage kann binnen einer **Frist von 9 Monaten ab Zuteilung der Registrierungsnummer** die Förderungsauszahlung über den **Förderungsantrag online mittels des in diesem Zeitraum gültigen Links** beantragt werden.

Alternativ ist im selben Zeitraum auch eine schriftliche Beantragung der Förderungsauszahlung über den zugesandten Förderungsantrag per Fax, E-Mail oder im Postweg (Poststempel) möglich.

Der Förderungsantrag ist bei einer der unter <http://www.wohnbau.steiermark.at> / Ökoförderungen gelisteten „Ich tu's – Einreichstellen“ einzubringen.

8.2.1 Folgende Unterlagen werden benötigt:

- a) ausgefüllter **Förderungsantrag** mit zugeteilter Registrierungsnummer
- b) **Abnahme und Bestätigung der erfolgreichen Inbetriebnahme** mittels Übergabeprotokoll durch eine zertifizierte Wärmepumpen-Installateurin/einen zertifizierten Wärmepumpen-Installateur aus dem die fachgerechte und richtlinienkonforme Ausführung hervorgeht, siehe zB Vorlage der WKO: <https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/sanitaer-heizung-lueftung/uebergabeprotokolle.html> sowie die Übereinstimmung der Anlagendaten mit der JAZcalc-Berechnung hervorgehen, siehe Muster: <https://www.klimaaktiv.at/service/publikationen/bauen-sanieren/waermepumpe.html>
- c) ausgefülltes **Bestätigungsblatt** (mit Unterschrift des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin, Bestätigung der Gemeinde [nur bei Koförderung] und des Unternehmens)
- d) **Rechnungen und Zahlungsnachweise** in Kopie mit zumindest folgenden Inhalten:
 - Angaben von Marke, Art und Leistung der Wärmepumpe inkl. Wärmegewinnung, Umwälzpumpen, Regelung, Schichtladepeicher, gedämmte Verbindungsleitungen, Montagekosten; beim

- Pumpentausch: Angaben zu Marke und Type sowie zu Energieeffizienz- bzw. Mindesteffizienzindex - siehe Punkt 6.2 lit f),
 - Wärmemengenzähler und Stromzähler - siehe Punkt 6.2 lit c)
 - verpflichtende Energieberatung - siehe Punkt 6.2 lit i),
 - die Erstellung der erforderlichen Unterlagen, Berechnungen, Dokumentationen und Bestätigungen
- e) **Bestätigung der regionalen Fernwärmenetzbetreiberin/des regionalen Fernwärmenetzbetreibers**, dass das zu versorgende Objekt bzw. die zu versorgende Anlage nicht an ein bestehendes Fernwärmenetz angeschlossen werden kann, ausgenommen bei finanziell unzumutbaren Umstellkosten - siehe Punkt 6.2 lit a)
 - f) **Nachweis der Jahresarbeitszahl** - siehe Punkt 6.2 lit b) bzw. Punkt 6.4 mit folgenden Unterlagen:
 - JAZcalc-Berechnungsblatt, samt Bestätigung durch eine zertifizierte Wärmepumpen-Installateurin/einen zertifizierten Wärmepumpen-Installateur, dass bei der Berechnung die Vorgaben gemäß Punkt 6.5 eingehalten wurden,
 - falls eine Wärmepumpe eingesetzt wird, die nicht in der Get-Datenbank unter <http://www.produktdatenbank-get.at/#/> enthalten ist, sind Prüfberichte einer akkreditierten Prüfanstalt zum Nachweis der Prüfpunkte (COP-Werte) der Wärmepumpe vorzulegen,
 - **Heizlastberechnung**; falls ein Wert für die Vor- und Rücklauftemperatur der Heizung bei der JAZcalc-Berechnung manuell eingegeben wird, ist eine raumweise Dimensionierung des Wärmeabgabesystems auf Basis einer raumweisen Heizlastberechnung, deren Nachvollziehbarkeit durch eine zertifizierte Wärmepumpen-Installateurin/einen zertifizierten Wärmepumpen-Installateur bestätigt wird, vorzulegen.
 - g) **Heizwärmebedarfs-/Heizlastberechnung** - siehe Punkt 6.2 lit d) bzw. e) **oder**
 - h) bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern **Energieausweis** in Kopie (Stammdatenblatt und Blatt zum Wärme- und Energiebedarf – Seiten 1 und



2 gemäß Anhang OIB RL 6), bei Energieausweisen mit Ausstelldatum ab 1.6.2014 auch inkl. Angabe der ID-Nummer der ZEUS-Datenbank

- i) **Bestätigung** über die durchgeführte **verpflichtende Energieberatung** mit Angabe von Art und Dauer der Beratung sowie Angabe der EBS-Manager ID - siehe Punkt 6.2 lit i)
- j) **Dokumentation** der **Zählerstände** von Stromzähler und Wärmemengenzähler vom Tag der Inbetriebnahme (Fotoprotokoll)
- k) **Fotos der gesamten Anlage** in entsprechender Qualität

Falls zutreffend:

- a) beim **Hydraulischen Abgleich** ein Protokoll gemäß gemäß Anhang (Muster) - siehe Punkt 6.2 lit h
- b) bei **Kombination** einer **Luftwärmepumpe mit anderen Anlagensystemen** einen Nachweis über die vorhandene Photovoltaikanlage/solarthermische Anlage/Biomasseheizung in Form einer Bescheinigung einer befugten Unternehmerin/eines befugten Unternehmers - siehe Punkt 6.3 lit b

8.2.2 Für Unternehmen gilt außerdem:

Bei Förderungen im Rahmen der De-minimis-Beihilfenregelung ist eine Aufstellung aller sonstigen bei öffentlichen und privaten Stellen von der Förderungswerberin/vom Förderungswerber beantragten und/oder gewährten Förderungen anzuschließen.

9 Hinweis auf andere Bestimmungen

Die hier anzuwendenden allgemeinen Verfahrens-, sowie die insolvenz- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen und die Hinweise zur Anrechenbarkeit nach dem Energieeffizienzgesetz sind dem Dokument „Allgemeine Förderbestimmungen“ zu entnehmen. Siehe dazu www.wohnbau.steiermark.at / Ökoförderungen.

10 Beginn und Ende der Förderungsaktion

Diese Förderungsaktion betrifft Förderungsansuchen, für die in der Zeit vom **1. November 2019 bis längstens 29. Februar 2020** eine **Registrierung** online oder mittels Registrierungsformulars per Fax, E-Mail oder im Postweg (Poststempel) erfolgt ist.



Anhang Muster Hydraulischer Abgleich

(es sind auch andere Varianten automationsunterstützter Protokolle möglich)

Protokoll Hydraulischer Abgleich														
Gebäudedaten					Heizkörper Einstellung									
Geschoß	Raumnummer	Raumbezeichnung	Wohnfläche [m²]	Heizlast[W/Raum]	Heizkörper/ Fussboden- heizung (ankreuzen!)		Auslegungstemperatur VL/RL [°C]	Heizleistung pro Heizkörper [W/HK]	Durchfluss pro HK [l/h]	Druckverlust HK-Ventil [mWS]	Kv-Wert	Ventil Fabrikat/Type	Voreinstellung	Bemerkung
					HK	FBH								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Durchgeführt am												Seite ___ von ___		