

Eigenheimförderung Steiermark

Checkliste: klimaaktiv Bronze

Alle Informationen und der **vollständige** Kriterienkatalog unter: klimaaktiv.at/bauen-sanieren.html
Die Deklaration muss online unter: klimaaktiv.baudock.at durchgeführt werden.
Mit weiteren, optionalen Kriterien kann die Qualitätsstufe Silber oder Gold erreicht werden.

ALLE 11 Kriterien müssen erfüllt sein!

A: Standort

- 1. Infrastruktur - A.1:**
2 Einrichtungen der tägl. Grundversorgung (Supermarkt, Bäckerei, Gastronomie...)
oder 1x Grundversorgung + 1x soziale Infrastruktur (Arzt, Schule, Kindergarten...)
innerhalb einer Luftlinie von 1.000 m
- 2. Umweltfreundliche Mobilität - A.2:**
Haltestelle des öffentlichen Verkehrs innerhalb einer Luftlinie von 1.000 m.
Abfahrten mind. 1x pro Stunde an einem Werktag zwischen 6 Uhr und 20 Uhr
-> Alternativen (z.B. E-Auto-Ladestation). Siehe klimaaktiv Kriterienkatalog A.2

B: Energie_Versorgung

- 3. Heizwärmebedarf - B.1.1:**
Max. HWB_{Ref,RK} von 20 kWh/m²a (A/V ≤ 0,2) bis 34 kWh/m²a (A/V ≥ 0,8).
Liegt A/V zwischen 0,2 und 0,8 wird interpoliert.
- 4. Primärenergiebedarf - B.1.2:**
Max. PEB_{SK} ≤ 90 kWh/m²a
-> Siehe Energieausweis
- 5. CO₂ - Emissionen - B.1.3:**
Max. CO_{2eq,SK} ≤ 9 kg/m²a
-> Siehe Energieausweis

C: Baustoffe_Konstruktion

- 6. Gebäudehülle luftdicht - B.3.3:**
n₅₀ ≤ 1,5 h⁻¹
-> Nachweis Blower-Door-Test nach ÖNORM EN ISO 9972
- 7. Ausschluss von klimaschädlichen Substanzen - C.1.1:**
Verwendete Dämmstoffe und Montageschäume müssen frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen wie etwa HFKW sein
- 8. Ausschluss von PVC - C.1.2:**
Wand- sowie Deckenbekleidungen und Fußbodenbeläge müssen PVC-frei sein
- 9. Ökoindex OI3 - C.4.1:**
OI_{BG3,BZF} ≤ 800 (Gesamtgebäude) oder OI_{BG1,BGF} ≤ 180 (thermische Gebäudehülle)

D: Komfort_Gesundheit

- 10. Thermischer Komfort im Sommer - D.1.1:**
Rechnerischer Nachweis der Sommertauglichkeit -> Nachweis mittels ÖNORM 8110-3, PHPP oder dynamische thermische Gebäudesimulation
- 11. Mindestanforderung Lüftung - D.2.1:**
Einbau einer **Lüftungsanlage** (zumindest Abluftanlage). Bestätigung der Einhaltung der Komfortkriterien durch den Haustechnik- bzw. Lüftungsplaner. Siehe klimaaktiv Kriterienkatalog D.2